


Ultima,^{MC} Selectronic^{MD} à pile

Robinet de chasse de toilette, à piston

NUMÉROS DE MODÈLE		
606B.111	606B.121	606B.161
606B.721	606B.761	



PLAQUE DE REVÊTEMENT
(nécessaire pour les installations
frontales seulement)

Robinet de chasse apparent
pour cuvettes avec raccord de 1-1/2 po sur le dessus

Le produit doit être utilisé avec un appareil certifié WaterSense dont le volume de chasse nominal est le même.

MISE EN GARDE : Utilisez uniquement les transformateurs et les ensembles de câbles fournis par American Standard. L'utilisation de câbles non fournis par AS, ou la coupe, l'épissage ou la modification de tout composant annulera la garantie.

Certifié conforme aux exigences ASME A112.19.2.
© 2021 AS America, Inc.



American Standard

REMARQUE À L'INTENTION DE L'INSTALLATEUR : Veuillez donner ce manuel au client après l'installation.

Pour en savoir plus sur les produits Selectronic[®] d'American Standard, visitez notre site Web au :

www.americanstandard-us.com

ou envoyez-nous un courriel à l'adresse suivante: CRTTEAM@lixilamericas.com

Pour les pièces, les services d'entretien, la garantie ou toute autre assistance, veuillez communiquer avec nous au 844-CRT-TEAM/844-278-8326 (au Canada : 1-800-387-0369.)

(Dans la région de Toronto uniquement : 1-905-306-1093.)

American Standard
CRT
Certified Response Technician

Merci d'avoir choisi American Standard... la référence en matière de qualité depuis plus de 100 ans. Afin de garantir une installation sans problème, veuillez lire ces instructions attentivement avant de commencer.

DÉBALLAGE

Tous les robinets American Standard sont éprouvés avec de l'eau dans notre usine. De l'eau résiduelle peut rester dans le robinet pendant le transport.


Retirez les éléments de la valve de chasse du carton. L'illustration ci-dessous présente l'ensemble des éléments une fois retirés de la boîte. Certains éléments peuvent être emballés partiellement assemblés à d'autres éléments.

- | | |
|---|--------------------------------------|
| 1. Consignes d'installation | 8. Adaptateur pour soudure à l'étain |
| 2. Assemblage du corps de robinet de chasse | 9. Vanne d'arrêt |
| 3. Tube du reniflard | |
| 4. Rondelles et écrou d'accouplement du raccord | |
| 5. Bride du raccord | |
| 6. Plaque de finition murale | |
| 7. Tube de revêtement | |

INSTRUCTIONS RELATIVES À L'ENTRETIEN :

À FAIRE : RINCER SIMPLEMENT LE PRODUIT À L'EAU CLAIRE JUSQU'À CE QU'IL SOIT PROPRE. LE SÉCHER AVEC UN CHIFFON DOUX EN FLANELLE.

À ÉVITER : NE PAS NETTOYER LE PRODUIT À L'AIDE DE SAVONS, D'ACIDE, DE PÂTE À POLIR, DE PRODUITS ABRASIFS, DE PRODUITS NETTOYANTS CORROSIFS OU D'UN CHIFFON À SURFACE RUGUEUSE.



Dimensions de la plomberie brute

(installation frontale illustrée)

Installation à droite ou à gauche

Voir la (section 5) pour installer le robinet de chasse à gauche.

REVÊTEMENT DE L'APPAREIL DU BOÎTIER (ANNEAU À PLÂTRE) DE 4 po (102 mm) CARRÉS 3-1/4 PO (19 mm) DE HAUTEUR Hubbel-RACO NO 779 OU ÉQUIVALENT (FOURNI PAR L'ENTREPRENEUR).


REMARQUE : INSTALLEZ L'ANNEAU À PLÂTRE DE MANIÈRE À CE QUE LES TROUS DES VIS SOIENT SUR LES CÔTÉS GAUCHE ET DROIT DU BOÎTIER.

MUR EN CARRELAGE FINI
DÉTAIL « A »

MUR EN PLÂTRE FINI

BOÎTIER ÉLECTRIQUE Hubbel-RACO NO 256
de 4 po (102 mm) CARRÉS x 3-1/2 po
(89 mm) DE PROFONDEUR OU ÉQUIVALENT
(FOURNI PAR L'ENTREPRENEUR).


MISE EN GARDE : Utilisez uniquement les transformateurs et les ensembles de câbles fournis par American Standard. L'utilisation de câbles non fournis par AS, ou la coupe, l'épissage ou la modification de tout composant annulera la garantie.



*Remarque : La ligne critique (-L-C-) d'un reniflard doit habituellement être 6 po (152 mm) au-dessus du produit. Consultez les codes pour plus de détails.

OUTILS RECOMMANDÉS – Fig. 2

1. Ruban pour joints filetés
2. Tournevis plat
3. Clé à ouverture réglable
4. Galon à mesurer
5. Scie à métaux
6. Coupe-tube
7. Lime
8. Pour les raccords à l'étain, étain à souder et chalumeau
9. Clé hexagonale de 2,5 mm
10. Clé hexagonale de 1,5 mm



AVANT L'INSTALLATION

Remarque : Les éléments suivants doivent être installés avant de procéder à l'installation du robinet de chasse *Selectronic™*.

1. Toilette
2. Tuyau d'évacuation
3. Tuyau d'alimentation en eau

IMPORTANT :

- L'ensemble de la tuyauterie et du câblage électrique doit être installé conformément aux codes et réglementations applicables.
- L'utilisation d'antibéliers est fortement recommandée pour les installations commerciales. Tous les tuyaux derrière les murs doivent être convenablement fixés.
- Les tuyaux d'alimentation en eau doivent être dimensionnés pour fournir un volume d'eau adéquat à chaque appareil.

- Rincez toutes les conduites d'eau avant de faire fonctionner l'appareil. La saleté et les débris peuvent provoquer un fonctionnement de la chasse continu.
- **N'utilisez de scellant pour tuyaux ou de graisse de plomberie sur AUCUN composant de robinet ou couplage, à l'exception de l'entrée du robinet d'arrêt!**
- Protégez le fini en chrome ou spécial du robinet de chasse. N'UTILISEZ PAS d'outils dentés sur les surfaces finies pour installer ou effectuer l'entretien de ces robinets. Consultez également la partie intitulée « Entretien et nettoyage » de ce manuel.
- Ce produit contient des composants mécaniques ou électriques qui sont sujets à une usure normale. Ces composants doivent être contrôlés régulièrement et remplacés au besoin afin de maintenir le rendement du robinet.

INSTALLATION DU ROBINET DE CHASSE


1 INSTALLATION DE L'ADAPTATEUR POUR SOUDURE À L'ÉTAIN – Fig. 3

MISE EN GARDE Coupez l'approvisionnement en eau avant de commencer.

Remarque : Installez l'adaptateur pour soudure à l'étain (fourni) pour un tuyau d'alimentation en cuivre.

1. Mesurez la distance (A) entre le mur fini et le centre du raccord sur le dessus du produit.
2. Coupez le tuyau d'alimentation de 1-1/4 po (A-B=C) plus court que la mesure prise à l'étape 1. Limez les bords rugueux à l'extrémité du tuyau d'alimentation.
3. Nettoyez l'extrémité du tuyau d'alimentation. Poussez l'adaptateur fileté jusqu'à ce qu'il repose contre la butée interne. Soudez l'adaptateur au tuyau.


Fig. 3



2 INSTALLATION DU TUBE DE REVÊTEMENT, DE LA PLAQUE DE FINITION MURALE ET DE LA VANNE D'ARRÊT – Fig. 4

1. Mesurez à partir du mur fini jusqu'au premier filet de l'adaptateur ou du tuyau d'alimentation fileté (dimension « X »). Coupez le TUBE DE REVÊTEMENT (1) à la longueur (X). Appliquez du ruban de Téflon à l'extrémité fileté de l'adaptateur ou du tuyau d'alimentation.
2. Poussez la PLAQUE DE FINITION MURALE (2) sur le TUBE DE REVÊTEMENT (1). Faites glisser le tout sur le TUYAU D'ALIMENTATION (3).
3. Enfoncez le TUBE DE REVÊTEMENT (1) de manière à exposer les filets du tuyau d'alimentation. À l'aide d'une clé, filetez la VANNE D'ARRÊT (4) sur le TUYAU D'ALIMENTATION (3). Alignez le tout et serrez.
4. Tirez le TUBE DE REVÊTEMENT (1) contre la VANNE D'ARRÊT (4), et poussez la PLAQUE DE FINITION MURALE (2) contre le mur fini.

Fig. 4




3 INSTALLATION DU TUBE DU RENIFLARD - Fig. 5

1. Placez la BRIDE DU RACCORD (1) sur le raccord du produit.
2. Placez la RONDELLE DE FRICTION (3) et la RONDELLE D'ÉTANCHÉITÉ (4) à l'intérieur de l'ÉCROU D'ACCOUPLLEMENT DU RACCORD (2) et vissez le tout sur le raccord. Ne serrez pas complètement.
3. Insérez le TUBE DU RENIFLARD (5) sur l'ÉCROU D'ACCOUPLLEMENT DU RACCORD (2) et poussez-le vers le bas.


Remarque : Si vous coupez le TUBE DU RENIFLARD (5) aux dimensions, notez que la ligne critique (LC) du reniflard doit généralement se situer à une distance de 6 po (152 mm) au-dessus du produit. Consultez les codes pour plus de détails.

Fig. 5



4 RINÇAGE DES CONDUITES D'ALIMENTATION – Fig. 6


1. Retirez le COUVERCLE DE LA VANNE D'ARRÊT (1) de la VANNE D'ARRÊT (2).
2. Ouvrez la VANNE D'ARRÊT (2) à l'aide d'un tournevis plat.
3. Ouvrez l'alimentation en eau pour rincer la conduite et éliminer tous les débris ou sédiments.
4. Fermez la VANNE D'ARRÊT (2) et replacez le COUVERCLE DE LA VANNE D'ARRÊT (1).



5 INSTALLATION POUR DROITIER OU GAUCHER – Fig. 7

L'unité est expédiée avec l'about réglable sur le côté droit. Au besoin, l'orientation peut être modifiée en suivant les étapes ci-dessous.

1. Desserrez la VIS DE PRESSION (1) à l'aide d'une clé hexagonale de 2,5 mm (4) à l'arrière du COUVERCLE DU ROBINET DE CHASSE (2).
2. Tournez le COUVERCLE DU ROBINET DE CHASSE (2) vers la droite et soulevez-le.
3. Tournez le CORPS DE ROBINET DE CHASSE (3) à 180 degrés.
4. Remplacez le COUVERCLE (2) et tournez jusqu'à ce que la clé se verrouille. Serrez la VIS DE PRESSION (1).



6 INSTALLATION DU ROBINET DE CHASSE – Fig. 8, 8a

1. Insérez l'ABOUT RÉGLABLE (1) dans la VANNE D'ARRÊT (2). Lubrifiez le JOINT TORIQUE (3) avec de l'eau, au besoin. Serrez légèrement l'ÉCROU D'ACCOUPEMENT (4). Fig. 8.


Important : N'utilisez pas de lubrifiants (autres que de l'eau) ou tout autre type de pâte ou de ruban pour joints filetés.

2. Alignez le CORPS DE ROBINET DE CHASSE (5) directement au-dessus du TUYAU DU RENIFLARD (7) et de l'ÉCROU D'ACCOUPEMENT DU RENIFLARD (6). Fig. 8a.

Remarque : Il existe une tolérance de +13 mm, -6 mm (+1/2 po, -1/4 po) pour les dimensions de 121 mm (4-3/4).

3. Tirez le TUBE DU RENIFLARD (7) jusqu'au niveau du CORPS DE ROBINET DE CHASSE fileté (5) et serrez l'ÉCROU D'ACCOUPEMENT DU RENIFLARD à la main (6). Alignez tous les composants de l'assemblage de robinet de chasse. Fig. 8a.

4. Serrez légèrement le raccord de l'ÉCROU D'ACCOUPEMENT (4) dans un premier temps, puis l'ÉCROU D'ACCOUPEMENT DU RENIFLARD (6) et, enfin, l'ÉCROU D'ACCOUPEMENT DU RACCORD (8). Une fois ces éléments alignés correctement, utilisez une clé pour serrer les raccords afin de réaliser des raccordements étanches. Fig. 8a.




INSTALLATION ÉLECTRIQUE

7 INSTALLATION DE L'ALIMENTATION ET DES RACCORDEMENTS ÉLECTRIQUES; Fig. 9 (installation à distance et installation avant)

MISE EN GARDE Assurez-vous que l'alimentation de la salle de bain est ÉTEINTE avant de faire les raccordements.

1. Raccordez les bornes noires et blanches au TRANSFORMATEUR CA (1). Montez le TRANSFORMATEUR CA (1) sur le BOÎTIER ÉLECTRIQUE (2).
2. Raccordez le CÂBLE D'EXTENSION DE 10 PI (vendu séparément) au CONVERTISSEUR (7).

Fig.9



REMARQUE : Le transformateur CA doit être installé à l'extérieur du boîtier électrique.

8 INSTALLATION DU BOÎTIER ÉLECTRIQUE (FOURNI PAR DES TIERS); Fig. 10

INSTALLATION AVANT (avec plaque de revêtement en option)

Remarque : : Le BOÎTIER ÉLECTRIQUE (1) peut être installé n'importe où le long de l'arche marquée.

Découpez une ouverture de 105 x 105 mm (4-1/8 po x 4-1/8 po) dans le mur fini pour le BOÎTIER ÉLECTRIQUE (1) (fourni par des tiers) et suivez le modèle d'installation inclus dans l'emballage. Voir la Fig. 10.

INSTALLATION À DISTANCE POUR L'ALIMENTATION ÉLECTRIQUE

Montez un BOÎTIER ÉLECTRIQUE (1) (fourni par des tiers) de 4 po x 4 po x 2-1/2 po (102 x 102 x 64 mm) à une distance de 10 pi du robinet de chasse installé. Voir la Fig. 10.

8a INSTALLATION DU CONDUIT, DE LA PLAQUE DE FINITION ET DU CÂBLE DU CAPTEUR; Fig. 10

1. Percez un trou d'un diamètre de 2 po (comme illustrée à la Fig. 10) dans le mur fini pour l'installation du CONDUIT (2).
2. Faites passer le CÂBLE D'EXTENSION DE 27 PO (3) par le CONDUIT (2).
3. Faites glisser la PLAQUE DE FINITION (1) sur le CONDUIT (2).
4. Pour une installation avant, raccordez le CÂBLE D'EXTENSION DE 10 PI (4) au CÂBLE D'EXTENSION DE 27 PO (3). Fixez le raccordement à l'aide du DISPOSITIF DE VERROUILLAGE DU CONNECTEUR (5) et placez-le dans le boîtier électrique.
5. Faites glisser la PLAQUE DE FINITION (1) jusqu'à ce qu'elle soit serrée contre le mur fini et fixez-la en serrant la VIS DE PRESSION (6).

Fig.10 (ILLUSTRATION DE L'APPAREIL AVEC ENTRÉE SUR LE DESSUS)





Fig. 10b



8b VERSION MULTI C.A. (RACCORDEMENT EN GUIRLANDE) – Fig. 10b

MISE EN GARDE Assurez-vous que l'alimentation de la salle de bain est ÉTEINTE avant de faire les raccordements.

Important : Toutes les plaques de revêtement doivent être retirées avant de commencer à effectuer les raccordements en guirlande.


Remarque : Pour obtenir les consignes d'installation électrique de l'unité no 1, consultez les sections 7 et 8a (page 5). Pour les autres unités, consultez la section 7 (page 5), ainsi que les consignes ci-dessous...

1. Connectez une extrémité du CÂBLE D'EXTENSION DE 27 PO (1) à l'une des deux bornes disponibles à l'extrémité de l'ADAPTATEUR EN Y (2).
2. Prenez le CÂBLE D'EXTENSION DE 10 PI (3) et reliez l'une de ses extrémités à la borne unique de l'ADAPTATEUR EN Y (2), et l'autre extrémité à la borne disponible de l'ADAPTATEUR EN Y de l'unité précédente (2a).
3. Répétez ces étapes pour chaque unité supplémentaire.
4. Placez les ADAPTATEURS EN Y (2) dans le boîtier électrique correspondant.
5. Reconnectez l'ADAPTATEUR EN Y (2a) de la première unité à l'alimentation électrique une fois que tous les raccordements en guirlande des unités ont été effectués.

MISE EN GARDE : Utilisez uniquement les transformateurs et les ensembles de câbles fournis par American Standard. L'utilisation de câbles non fournis par AS, ou la coupe, l'épissage ou la modification de tout composant annulera la garantie.

9 INSTALLATION DE LA PLAQUE DE REVÊTEMENT ET DU CADRE DE LA PLAQUE DE REVÊTEMENT (installation avant); Fig. 11

1. Une fois l'alimentation électrique installée à distance et les connexions du câblage effectuées, installez le CADRE DE LA PLAQUE DE REVÊTEMENT (1) sur le BOÎTIER ÉLECTRIQUE (2).
2. Installez les deux languettes sur la face arrière de la PLAQUE DE REVÊTEMENT (3) dans les deux fentes situées sur le bord supérieur du CADRE DE LA PLAQUE DE REVÊTEMENT (1). Appuyez sur la partie inférieure jusqu'à ce qu'elle s'enclenche.



IMISE EN GARDE : Utilisez uniquement les transformateurs et les ensembles de câbles fournis par American Standard. L'utilisation de câbles non fournis par AS, ou la coupe, l'épissage ou la modification de tout composant annulera la garantie.

ENTRETIEN

A RÉGLAGE DE LA VANNE D'ARRÊT – Fig. 12

IMPORTANT : Pour éviter tout débordement, la VANNE D'ARRÊT (3) ne doit jamais être ouverte à un niveau où le flux libéré par la vanne est supérieur à la capacité de drainage du produit.

1. Une fois l'installation terminée, retirez le FILM PROTECTEUR (1) du capteur. En vous tenant d'un côté, bloquez le capteur à l'aide de votre main durant 10 secondes.

Retirez votre main et patientez jusqu'à entendre un « clic » à l'intérieur de la vanne.

2. Retirez le COUVERCLE DE LA VANNE D'ARRÊT (2) de la VANNE D'ARRÊT (3). Ouvrez l'alimentation en eau de 1/4 de tour jusqu'à 1/2 tour (dans le sens antihoraire), et assurez-vous qu'il n'y a pas de fuite.


Remarque : La chasse de l'unité doit fonctionner durant environ 5 à 10 secondes lorsque l'alimentation en eau est ouverte pour la première fois. Si l'écoulement persiste, coupez l'eau et répétez l'étape no 1 ci-dessus.

3. Actionnez le ROBINET DE CHASSE :
 - A) Couvrez le capteur avec votre main durant 10 secondes.

REMARQUE : Tenez-vous à l'écart de la zone de détection du capteur.

- B) Retirez votre main de la zone de détection. La chasse de l'unité fonctionnera durant environ trois secondes.

4. Réglez la VANNE D'ARRÊT (3) après chaque chasse jusqu'à ce que le volume de chasse indiqué soit atteint, qu'il n'y ait pas d'éclaboussures et que le produit soit correctement nettoyé.
5. Lorsque le réglage est terminé, remplacez le COUVERCLE DE LA VANNE D'ARRÊT (2) et serrez-le pour une résistance accrue au vandalisme.



B RÉGLAGE DU CHAMP DE DÉTECTION (au besoin) – Fig. 13 et 14

Remarque : La distance de détection est prédéfinie et idéale pour la plupart des installations. Si un ajustement est nécessaire, suivez les étapes ci-dessous.

1. Pour enlever la PLAQUE DE REVÊTEMENT (1), insérez la CLÉ DE CÂBLE (2) (fournie) dans les deux trous situés dans la partie inférieure de la PLAQUE DE REVÊTEMENT (1). Poussez la CLÉ DE CÂBLE (2) jusqu'à ce qu'elle libère les fixations inférieures. Détachez le bord inférieur et soulevez la PLAQUE DE REVÊTEMENT (1). Fig. 13.
2. Déconnectez le CÂBLE D'EXTENSION DE 27 PO (3) de l'ADAPTATEUR EN Y (4), et reconnectez-le.

Remarque : Vous disposez de cinq secondes pour commencer à entrer le code du programme une fois le raccordement électrique effectué.

3. Pendant que la DEL DE LA COMMANDE DU CAPTEUR (1) clignote lentement, placez votre main devant le capteur à une distance de 1 à 2 po (30-50 mm) de celui-ci. Fig. 14.
4. Lorsque la DEL (1) arrête de clignoter et reste sur la position « MARCHÉ », déplacez votre main à l'endroit désiré autour du capteur et gardez-la en place jusqu'à ce que la DEL (1) recommence à clignoter.

Remarque : La zone de détection est de 400 à 800 mm (15-3/4 po – 31-1/2 po). (Réglage d'usine : 600 mm (23-5/8 po))

5. Lorsque la DEL DE LA COMMANDE DU CAPTEUR (1) recommence à clignoter, enlevez votre main de la zone de détection. Lorsque le clignotement s'arrête, la distance de détection est réglée.
6. Actionnez le ROBINET DE CHASSE :
 - A) Couvrez le capteur avec votre main durant 10 secondes.

REMARQUE : Tenez-vous à l'écart de la zone de détection du capteur.

- B) Retirez votre main de la zone de détection. La chasse de l'unité fonctionnera durant environ trois secondes.

Fig. 13






Fig. 14



TABLEAUX DE DÉPANNAGE

L'UNITÉ NE FONCTIONNE PAS.



SERVICE D'ASSISTANCE TÉLÉPHONIQUE

Pour toutes questions, composez sans frais le numéro suivant :

844-CRT-TEAM / 844-278-8326

Du lundi au vendredi de 8 h à 20 h, HNE Samedi de 10 h à 16 h, HNE

AU MEXIQUE 01-800-839-1200


AU CANADA 1-800-387-0369 (TORONTO 1-905-306-1093)

Du lundi au vendredi de 8 h à 19 h, HNE


Les noms des produits indiqués dans la présente sont des marques de commerce d'AS America Inc. ©2021

Pour en savoir plus sur les produits Selectronic® d'American Standard, veuillez visiter notre site Web au www.americanstandard-us.com, ou envoyez-nous un courriel à l'adresse suivante : CRTTEAM@lixilamericas.com.

LA CHASSE DE L'UNITÉ FONCTIONNE EN CONTINU.



LA CHASSE DE L'UNITÉ NE SE DÉCLENCHE QUE MANUELLEMENT.



American Standard

Ultima,^{MC} Selectronic^{MD} à pile


Robinet de chasse de toilette, à piston

NUMÉROS DE MODÈLE				
606B.111	606B.121	606B.161	606B.721	606B.761

M964120-0020A
ASSEMBLAGE DE LA PLAQUE
DE FINITION ET DU CONDUIT




A917376-0070A
VIS DE PRESSION



M970695-0020A
ASSEMBLAGE DU
COUVERCLE
N'INCLUT PAS LE CAPTEUR




M970682-0071100A
ASSEMBLAGE DU CAPTEUR
(1,1 gpc)
M970682-0071280A
ASSEMBLAGE DU CAPTEUR
(1,28 gpc)
M970682-0071600A
ASSEMBLAGE DU CAPTEUR
(1,6 gpc)
M970682-0075000A
ASSEMBLAGE DU CAPTEUR
(1,28/1,1 gpc)
M970682-0074000A
ASSEMBLAGE DU CAPTEUR
(1,6/1,1 gpc)




M964015-0020A
COVER PLATE
ASSEMBLY

M970693-0070A
SOUS-ASSEMBLAGE POUR
SOLÉNOÏDE ET PISTON



M970683-0070A
ASSEMBLAGE POUR
PISTON



M950354-0020A
ROBINET MANUEL



A912809-0070A
JOINT TORIQUE



M964945-0020A
ABOUT RÉGLABLE
(raccordement de 4-1/4 po à 5-1/4 po)
ABOUT RÉGLABLE EN OPTION
(acheté séparément)
M962836-0020A (raccordement de 8-1/4 po à 9-1/4 po)
M962835-0020A (raccordement de 7-1/4 po à 8-1/4 po)
M962834-0020A (raccordement de 6-1/4 po à 7-1/4 po)
M962833-0020A (raccordement de 5-1/4 po à 6-1/4 po)


M964402-0070A
ENSEMBLE DU RENIFLARD



M964411-0020A
RENIFLARD DE 1 PO



A955057-0020A
ASSEMBLAGE DU TUYAU D'ENTRÉE



A955056-0020A
ENSEMBLE DE VANNE
D'ARRÊT DE 1 PO

M924347-0020A
CAPUCHON DE LA VANNE D'ARRÊT

M952269-0020A
ENSEMBLE DE PLAQUE
DE FINITION



ENSEMBLES D'ALIMENTATION

Alimentation C.A. fixe


M950360-0070A
DISPOSITIF DE
VERROUILLAGE
DU RACCORD



M950511-0070A
CÂBLE D'EXTENSION
DE 10 PI




M950527-0070A
ALIMENTATION



Multi C.A.

M950512-0070A
ADAPTATEUR EN Y



M950511-0070A
CÂBLE D'EXTENSION
DE 10 PI



PART OF **LIXIL**

SERVICE D'ASSISTANCE TÉLÉPHONIQUE

Pour toutes questions, composez sans frais le numéro suivant :

844-CRT-TEAM / 844-278-8326

Du lundi au vendredi de 8 h à 20 h, HNE Samedi de 10 h à 16 h, HNE

AU MEXIQUE 01-800-839-1200

AU CANADA 1-800-387-0369 (TORONTO 1-905-306-1093)

Du lundi au vendredi de 8 h à 19 h, HNE

Les noms des produits indiqués dans la présente sont des marques de commerce d'AS America Inc. ©2021

Pour en savoir plus sur les produits Selectronic[®] d'American Standard, veuillez visiter notre site Web au www.americanstandard-us.com, ou envoyez-nous un courriel à l'adresse suivante : CRTTEAM@lixilamericas.com.